

一次エネルギーに係る軽微変更判別表

2025.11.11版

設備種類 種類	設置設備 種別	評価内容	変更内容	効率	ルート		
暖房・冷房設備	エアコン	エアコンのみ	床暖設備併設(床暖で評価)	低下	C		
		床暖併設	エアコンのみ(エアコン評価)	向上	A		
		入力しない((は)設定)	上位区分の機種設置	向上	-		
		入力しない((は)設定)	設置しない(ろ)	向上	A		
		効率区分を入力	上位区分の機種設置	向上	A		
			下位区分の機種設置	低下	C		
			取り止め(当初(い))	低下	C		
			取り止め(当初(は))	向上	A		
			設置(区分(い))	向上	A		
		設置(区分(は))	低下	C			
		設置する(い)	設置しない ※(ろ)	低下	C		
		設置する(ろ)	設置しない ※(ろ)	-	-		
		設置する(は)	設置しない ※(ろ)	向上	A		
		24h換気扇	ダクト式	壁掛式に変更	向上	A	
			壁掛式	ダクト式に変更	低下	C	
			第1種	第2・3種に変更	向上	A	
			第2・3種	第1種に変更	低下	C	
			入力しない	比消費電力の入力	向上	-	
			比消費電力の入力あり	比消費電力の増	低下	C	
				比消費電力の減	向上	A	
			太いダクト・DCモータ-	採用	向上	A	
				取り止め	低下	C	
			第1種換気の有効換気量率	増加	向上	A	
		熱交換器		減少	低下	C	
			温度交換効率	増加	向上	A	
				減少	低下	C	
			交換効率・補正係数の増減	増加	向上	A	
				減少	低下	C	
			評価しない、設置しない	設置する	向上	-	
給湯設備	熱源機	ガス潜熱回収型給湯機	ガス潜熱回収型給湯機	下位機種に変更(従来型)	低下	C	
				上位機種に変更(ヒートポンプ)	向上	A	
			効率の入力	増加	向上	A	
				減少	低下	C	
			効率入力しない	入力する	向上	-	
	配管		追炊あり	単機能型	低下	C	
				追炊なし	低下	C	
			評価しない	ヘッダー方式	向上	-	
	2バルブ水栓		先分岐方式	-	-		
		ヘッダー方式(13A以下)	ヘッダー方式(13Aより大きい)	低下	C		
	水栓	2バルブ水栓	評価しない	2バルブ以外(節湯機能無)	-	-	
	浴槽	高断熱浴槽	評価しない又は使用しない	2バルブ以外(節湯機能有)	向上	-	
	照明設備	室 照明	設置する	LED削減機能を評価しない	削減機能採用する	向上	-
				LED削減機能採用する	削減機能採用しない	低下	C
				LED	蛍光灯あり	低下	C
				LED	白熱灯あり	低下	C
				LED	設置しない	-	-
			評価なし	LED削減機能を評価しない	-	-	
				LED削減機能採用する	向上	A	
太陽光発電設備	太陽光パネル	設置なし	太陽光図面表示あり(評価なし)	設置あり	向上	A	
				設置なし	-	-	
			太陽光図面表示なし	設置あり	向上	A	
				設置なし	-	-	
			設置あり 評価しない	設置あり	-	-	
				設置なし	-	-	
			評価する ・システム容量:5.0kW ・アレイ種類:結晶シリコン ・設置方法:屋根置き型 ・設置方位:東又は西へ15°未満 ・設置傾斜角:30° ※発電量の最大値 方位:東へ15°~45° 傾斜角:30°	設置あり	低下	C	
				システム容量の増加	向上	A	
				システム容量の減少	低下	C	
				結晶シリコン以外	向上	A	
				架台設置型	向上	A	
				その他	低下	C	
				東へ15°~45°	向上	A	
				東へ45°~	低下	C	
				西へ15°~	低下	C	
				傾斜角20°以下・40°以上	低下	C	
		パワコン	入力しない	入力する	向上	-	
				設置なし	低下	C	
			入力する	効率の変更(増加)	向上	A	
				効率の変更(減少)	低下	C	

(注)

設計時「評価しない」「入力しない」として完了検査で機器設置がある場合不問とする。

・太陽光発電設備について技術基準10月から設置あり(評価しない)項目が新設されたため現場に設置ありでも不問とする。